

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW

Posiadanie potwierdzeń dotyczących aktualnego badania i sprawności niżej wymienionych instalacji oraz sprzętu p.poż.:		
a	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego data ostatniej aktualizacji	Czerwiec 2020 r./następny przegląd czerwiec 2022 r.
b	Instalacja elektryczna (w tym w zakresie rezystancji) data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Październik 2018/następne badanie październik 2023 r. Brak uwag
c	Instalacja odgromowa data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Październik 2018/ następne badanie październik 2023 r. Brak uwag
d	Sprzęt p.poż.: data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi łączna liczba gaśnic	Luty 2020 r. /następne badanie luty 2021 r. brak uwag 39
e	Instalacja kominowa data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Październik 25.10.2019 r. brak uwag
f	Hydranty data ostatniego badania wynik / ewentualne uwagi Liczba hydrantów wewnętrznych Liczba hydrantów zewnętrznych Wydajność: hydranty wewnętrzne H52 – 2,71 l/s hydranty zewnętrzne DN 80-12,5 l/s	Hydranty wewnętrzne: luty 2020r. Hydranty zewnętrzne: czerwiec 2020 r. Brak uwag 8 3